

公 告

按照国家有关规定，2022 年 12 月经我公司对出厂和管网水进行检测，26 项指标均符合国家饮用水卫生标准，水质合格。

特此公告



影像资料

公告

按照国家有关规定，2022年12月经我公司对出厂和管网水已进行检测，26项指标均符合国家饮用水卫生标准，水质合格特此公告。

吉县自来水公司
贰零贰叁年一月五日



水质信息公开情况报表

吉 县(市) 公章

填表人: 杨当霞

电话: 15582703375

填表日期 2023.1.5

企业名称	规定公布时间	实际公布时间	常规检测能力(项)	日常规检测(项)	月检测(项)	公布(项)	公布方式
吉县自来水公司	每月5日	2023.1.5	9	9	26	26	吉县电视台

说明:

①日检测10项水质化验指标记录

②月检测水质信息化验指标记录

③公布水质信息内容: 方式、图片、影像、具体项次指标分析结果等

以上表格中所填内容均要提供印证资料, 每月公布一次不得少于三天, 于每月15日前将报表与印证资料一同报回。



出厂水检验结果汇总单

采样时间: 2022.12.19 检测时间: 12.19—12.30 结果报出时间: 2022.12.30

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一水厂	二水厂		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.12	0.14	≤1 ⁰	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.76	7.80	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	17.3	18.6	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.5	37.8	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	311	354	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	218	236	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ²⁰	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.45	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.78	4.45	≤10 ²⁰	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	4	3	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.11	0.10	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 兰晓翠 律相红

复核员: 杨肖霞



扫描全能王 创建



管网水检验结果汇总单

采样时间: 2022.12.19 检测时间: 12.19—12.30 结果报出时间: 2022.12.30

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			交通局	十里河小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.11	0.13	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.75	7.82	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	17.5	18.7	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.9	37.6	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	316	355	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	221	239	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂ 计)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氟化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氰化物	mg/L	0.45	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.78	4.45	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	5	4	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.10	0.12	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 兰晓翠 律相亿

复核员: 杨尚霞



末梢水检验结果汇总单

采样时间: 2022.12.19 检测时间: 12.19—12.30 结果报出时间: 2022.12.30

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一中门口	生态园小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.09	0.10	≤1 ⁰	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.74	7.83	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	17.5	18.7	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.9	37.6	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	316	355	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	221	239	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ⁰	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氟化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.45	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.78	4.45	≤10 ⁰	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	6	5	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.06	0.08	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 兰晓翠 李相臣

复核员: 杨肖霞



扫描全能王 创建



水源水检验结果汇总单

采样时间: 2022.12.19 检测时间: 12.19— 12.30 结果报出时间: 2022.12.30

序号	检验项目	单位			GB5749-2006	结果评价
			深井 1#	深井 2#		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.19	0.27	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.78	7.81	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	17.3	18.6	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.5	37.8	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	311	354	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	218	236	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.45	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.71	4.46	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	5	4	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	氨氮	mg/L	0.07	0.09	水源水: ≤0.2	合格

检测员: 兰晓翠 律相记

复核员: 杨肖霞

