


公 示

按照国家有关规定，2023年6月经我公司对出厂和管网水进行检测，26项指标均符合国家饮用水卫生标准，水质合格。

特此公示



影像资料

公 示

按照国家有关规定，2023年6月经我对出厂和管网水进行检测，26项指标均符合国家饮用水卫生标准，水质合格。

特此公示

吉县自来水公司
2023年7月5日



水质信息公布情况报表

吉 县 (市) 签章

填表人: 杨肖霞

电话: 15582703375

填表日期 2023.7.5

企业名称	规定公布时间	实际公布时间	常规检测能力 (项)	日常检测 (项)	月检测 (项)	公布 (项)	公布方式
吉县自来水公司	每月5日	2023.7.5	9	9	26	26	吉县电视台

说明:

①日检测10项水质化验指标记录

②月检测水质信息化验指标记录

③公布水质信息内容: 方式、图片、影像、具体项次指标分析结果等

以上表格中所填内容均要提供印证资料, 每月公布一次不得少于三天, 于每月15日前将报表与印证资料一同报回。





出厂水检验结果汇总单

采样时间: 2023.06.19 检测时间: 06.19—06.30 结果报出时间: 2023.06.30


序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一水厂	二水厂		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.12	0.13	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		8.19	8.22	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	17.0	18.1	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.9	36.5	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	320	355	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	203	215	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _m 法, 以 O ₂)	mg/L	0.48	0.56	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.44	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.65	4.45	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L	/	/	≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L	/	/	≤0.01	合格
26	镉	mg/L	/	/	≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	7	9	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.12	0.13	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 兰晓翠 律和同红

复核员: 杨尚霞



水源水检验结果汇总单



采样时间: 2023.06.19 检测时间: 06.19—06.30 结果报出时间: 2023.06.30

序号	检验项目	单位			GB5749-2006	结果评价
			深井 1#	深井 2#		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.19	0.24	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		8.20	8.23	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	17.0	18.1	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.9	36.5	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	320	355	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	203	215	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.48	0.56	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.44	0.50	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.65	4.45	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L	/	/	≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L	/	/	≤0.01	合格
26	镉	mg/L	/	/	≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	9	10	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	氨氮	mg/L	0.07	0.09	水源水: ≤0.2	合格

检测员: 兰晓翠 律朝红

复核员: 杨尚霖



末梢水检验结果汇总单

采样时间: 2023.06.19 检测时间: 06.19—06.30 结果报出时间: 2023.06.30

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一中门口	生态园小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.08	0.10	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		8.16	8.18	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	18.8	17.9	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.7	36.3	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	321	357	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	206	214	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.45	0.51	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.60	4.45	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L	/	/	≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L	/	/	≤0.01	合格
26	镉	mg/L	/	/	≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	3	5	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.09	0.10	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 兰晓翠


李润红

复核员:

杨尚霞



管网水检验结果汇总单



采样时间: 2023.06.19 检测时间: 06.19—06.30 结果报出时间: 2023.06.30

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			交通局	十里河小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.11	0.12	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		8.17	8.20	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	18.8	17.9	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	32.7	36.3	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	321	357	≤1000	合格
11	总硬度(以CaCO ₃ 计)	mg/L	206	214	≤450	合格
12	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类(以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬(六价)	mg/L	0.014	0.017	≤0.05	合格
16	氟化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.45	0.51	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮(以N计)	mg/L	3.60	4.45	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L	/	/	≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L	/	/	≤0.01	合格
26	镉	mg/L	/	/	≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	5	7	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.10	0.11	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 兰晓翠 律相红.

复核员: 杨尚厚

