

公 示

按照国家有关规定,2024年2月经我公司对出厂和管网水进行检测,26项指标均符合国家饮用水卫生标准,水质合格。

特此公示



影像资料

公 示

按照国家有关规定，2024年2月经我公司对出厂和管网水已进行检测，26项指标均符合国家饮用水卫生标准，水质合格。

特此公示

吉县自来水公司

2024年3月5日

水质信息公开情况报表



吉 县 (市) 签章 填表人: 杨肖霞 电话: 15582703375 填表日期 2024.3.5

企业名称	规定公布时间	实际公布时间	常规检测能力 (项)	日常检测 (项)	月检测 (项)	公布 (项)	公布方式
吉县自来水公司	每月5日	2024.3.5	9	9	26	26	吉县电视台

说明:
①日检测10项水质化验指标记录
②月检测水质信息化验指标记录
③公布水质信息内容: 方式、图片、影像、具体项次指标分析结果等
以上表格中所填内容均要提供印证资料, 每月公布一次不得少于三天, 于每月15日前将报表与印证资料一同报回。



水源水检验结果汇总单

采样时间: 2024. 2. 19 检测时间: 2. 19— 2. 29 结果报出时间: 2024. 2. 29

序号	检验项目	单位			GB5749-2006	结果评价
			深井 1#	深井 2#		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.24	0.26	≤1 [°]	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.70	7.75	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氯化物	mg/L	15.7	16.1	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	30.6	30.9	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	345	360	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	210	224	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{Mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.48	0.56	≤3 [°]	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.013	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.43	0.45	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.40	3.46	≤10 [°]	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	7	9	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	氨氮	mg/L	0.05	0.09	水源水: ≤0.2	合格

检测员: 律相红 兰晓翠

复核员: 柏尚霞

出厂水检验结果汇总单

采样时间: 2024. 2. 19 检测时间: 2. 19— 2. 29 结果报出时间: 2024. 2. 29

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一水厂	二水厂		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.18	0.21	≤1 ⁰	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.73	7.78	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氟化物	mg/L	15.7	16.1	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	30.6	30.9	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	345	360	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	210	224	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.48	0.56	≤3 ⁰	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.013	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.43	0.45	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.40	3.46	≤10 ⁰	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0014	0.0015	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	4	5	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.10	0.11	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 律相红 兰晓翠

复核员: 杨岗霞

管网水检验结果汇总单

采样时间: 2024. 2. 19 检测时间: 2. 19— 2. 29 结果报出时间: 2024. 2. 29

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			交通局	十里河小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.14	0.19	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.74	7.79	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氟化物	mg/L	15.8	16.3	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	30.5	30.7	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	346	362	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	213	225	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.013	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.44	0.45	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.42	3.47	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	3	2	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.09	0.10	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 律相红 兰晓翠

复核员: 杨尚厚

末梢水检验结果汇总单

采样时间: 2024.2.19 检测时间: 2.19— 2.29 结果报出时间: 2024.2.29

序号	检验项目	单位	1#	2#	GB5749-2006	结果评价
			一中门口	生态园小区		
1	色度	度	<5	<5	≤15	合格
2	浑浊度	NTU	0.11	0.16	≤1 ^①	合格
3	嗅和味		无	无	无异臭异味	合格
4	肉眼可见物		无	无	无	合格
5	pH		7.77	7.80	6.5-8.5	合格
6	铝	mg/L	<0.008	<0.008	≤0.2	合格
7	铁	mg/L	<0.300	<0.300	≤0.3	合格
8	氟化物	mg/L	15.8	16.3	≤250	合格
9	硫酸盐	mg/L	30.5	30.7	≤250	合格
10	溶解性总固体	mg/L	346	362	≤1000	合格
11	总硬度 (以 CaCO ₃ 计)	mg/L	213	225	≤450	合格
12	耗氧量 (COD _{mn} 法, 以 O ₂)	mg/L	0.52	0.60	≤3 ^②	合格
13	挥发酚类 (以苯酚计)	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.002	合格
14	阴离子合成洗涤剂	mg/L	<0.025	<0.025	≤0.3	合格
15	铬 (六价)	mg/L	0.014	0.013	≤0.05	合格
16	氰化物	mg/L	<0.002	<0.002	≤0.05	合格
17	氟化物	mg/L	0.44	0.45	≤1.0	合格
18	硝酸盐氮 (以 N 计)	mg/L	3.42	3.47	≤10 ^③	合格
19	锰	mg/L	<0.100	<0.100	≤0.1	合格
20	铜	mg/L	<0.200	<0.200	≤1.0	合格
21	锌	mg/L	<0.050	<0.050	≤1.0	合格
22	砷	mg/L	0.0020	0.0100	≤0.01	合格
23	硒	mg/L			≤0.01	合格
24	汞	mg/L	<0.0001	<0.0001	≤0.001	合格
25	铅	mg/L			≤0.01	合格
26	镉	mg/L			≤0.005	合格
27	菌落总数	CFU/ml	1	0	≤100	合格
28	总大肠菌群	CFU/100ml	0	0	不得检出	合格
29	二氧化氯	mg/L	0.05	0.07	出厂水: ≥0.10 管网水: ≥0.02	合格

检测员: 律相红 兰朕翠

复核员: 杨岗霞